



Pohja, myymälätaso

PALOTEKNINEN SELVITYS

Rakennuksen käyttötapa: Myymälä ja ravintola
 Rakennuksen korkeus: 9,5m
 Rakennuksen korkeusluokki: 1
 Palokuormaryhmä: 600-1200 M/m2
 Rakennuksen paloluokka: P2

Käntävien rakenteiden luokka: R30
 Osaistuvat rakennusosat: EI-30
 Osaistuvat rakennusosat: EI-15
 Sisäpuoliset pintakerrokset: B-s1, D0
 -Seinät ja katot: D0 -s1
 -Lattiat: Broof(t2)

Vesikattien luokka: Rakennus varustetaan koneellisesti ilmansaavutuksella. Pelastus- ja energiatekniikan ulko-oven yhteyteen asennetaan avainsäiliöt. Tiät varustetaan poistumisvalaistuksella (turva- ja merkivalaistus).

Rakennus varustetaan pikapalopostein ja käsisammuttimin. Pikapalopostit varustetaan 30 m:n leikin. => 2 kpl pikapalopostea. Pikapalopostit ovat automaattisia. Ne asennetaan myymälätilassa mahdollisimman ylös katon rajan, kulkuväylien ja oviaukkojen eteen asennettuna etäkkäuteen n. 1200 mm.

Käsisammuttimia asennetaan 1 kpl/300 m² k. kpl. Sammuttimien sijoitus ja tehokuokka paloviranomaisen ohjeen mukaan. Sähköillä varustetaan hiilidioksidisammutin. Tulkotit varustetaan sammutuspeitteillä.

Päästökaipain automaattilukkoja varustetaan hätäavaruuskäikkillä ja akkuvarmennuksella. Tämä täyttää voimassa olevan EN16005-standardin henkilökuukiville, jotka sijaitsevat hätäpoistumistieillä. Oviauget ja -pielit varustetaan panikkisaranoilla.

Kaikki konekäyttöiset nosto- ja kalteriovet varustetaan sähköstä riippumattomalla tai akkuvarmennulla aukaismekanisilla. Päästökaipain myymälätilaan ja takaisin välillä varustetaan hätäavaruuspankkeilla myymälätilan puolella ja akkuvarmennuksella.

HÄTÄPOISTUMISTIE

Suurin poistumistie-eräyksyyt <30m
 Mitoitusleveys: 1 nro / 3 m2 asiakastilaa

Asiakastilaa 608 m2 (myymälä+ravintola+asiakas wc + TK => 203 henkilöä
 Henkilökunnan ja muut tilat 1/10 m2. Tilaa 128 m2 (puolivarasto+sivousto+keittiötilat+lakatilat) => 13 henkilöä
 Yhteensä 216 henkilöä => poistumistieiden yhteenlaskettu vähimmäisleveys on 2000 mm (34 \$ ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta)

SAVUNPOISTO

Koneellinen savunpoisto erillisen suunnitelman mukaan

PINTA-ALATIET

Kerrosala:	997 m ²	Kerrosala 1, krs 997, tekniset tilat ei muodosta kerrosalaa
Kokonaisala:	997,0 m ²	
Huoneistoala yhteensä:	937,0 m ²	Myymälätaso
Rak. oikeudellinen kerrosala 250mm seinillä:	977,5 m ²	

Lasterissaista yli 30% seinän pinta-alasta avartavaa=>ei muodosta kerrosalaa

MUUTA:

-Kaikki lasiseinät P4A lukan iskunkestävää lasia

K: alla / alla	kerroksen / kerroksen	kerroksen / kerroksen	viimeisimmän merkintä / myyjäisalueen alue
12	1	4	
Rakennusnumero	UUDISRAKENNUS	Pääpiirustus	kuukausi / viikko / päivä / vuosi 02/08
kuukausi / viikko / päivä / vuosi	KPO-Kiinteistöt Oy ABC Joutsentie Joutsentie 9, 84100 Ylivieska	osa- / osat / osat Pohja, myymälätaso	kaavio / akat 1:50
POLYPLAN <small>Arkkitehtitoimisto</small> <small>23.02.2024</small>		<small>kuukausi / viikko / päivä / vuosi</small> <small>kuukausi / viikko / päivä / vuosi</small> ARK 23025 02 <small>kuukausi / viikko / päivä / vuosi</small> <small>kuukausi / viikko / päivä / vuosi</small>	<small>kuukausi / viikko / päivä / vuosi</small> <small>kuukausi / viikko / päivä / vuosi</small> <small>kuukausi / viikko / päivä / vuosi</small>